

企业事业单位应当公开的环境信息表

单位名称	瀚蓝（南平）固废处理有限公司	组织机构代码	913507846966053069	邮政编码	354200
生产地址	南平市建阳区回瑶村长后坪	法定代表人	邓奠忠	联系方式	0599-5812804
生产经营和管理服务的主要内容	城市生活垃圾焚烧处理发电，处理建阳区、建瓯市、武夷山市生活垃圾，日处理能力1200吨，年发电量1.4亿千瓦时	防治污染设施的建设和运行情况		锅炉焚烧尾气净化装置，污水处理站，飞灰螯合固化设施，飞灰螯合物暂存库，均正常运行	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期项目2010年10月13日环评通过福建省环保厅批复（闽环保监[2010]108号）2017年3月24日通过南平市环保局竣工验收（南环保审函[2017]32号） 技改扩能项目2019年6月6日环评通过南平市生态环境局批复（南环保审函[2019]47号） 排污许可证（证书编号913507846966053069001V）	环境自行监测方案		自行监测方案已于福建省企业自行监测管理系统备案；烟气和废水定期委托福建宏其检测科技有限责任公司检测，飞灰定期委托厦门市华测检测技术有限公司检测	
突发环境事件应急预案情况	已备案 备案编号：350703-2021-012-L	排放口数量和分布情况		目前3个废气排放口，厂区中2根100米烟囱； 1个污水排放口，厂区污水总排口；	
其他应当公开的环境信息					

2021年第四季度主要污染物排放情况统计表

主要污染物		排放方式	排放浓度	执行标准值 GB18485-2017 GB/T19923-2005 《城市污水再生 利用工业用水水质》		超标情况	排放量 (单位: 吨)	核定排放总量 (单位: 吨)
废水	COD	经处理后排 入市政污水 管网	17.883	60		未超标	0.0212	4.4
	NH3-N		0.205	10		未超标	0.00054	0.59
废气	颗粒物(烟尘)	经净化处理 后排入大气 环境	1.97	30		未超标	0.646	43.6
	HCl		18.21	60		未超标	7.327	/
	CO		9.25	100		未超标	2.251	/
	SO2		12.52	100		未超标	5.455	72
	NOX		154.73	300		未超标	58.81	259.2
飞灰螯合 物	检测项	处置去向	排放浓度	执行标准		超标情况	自行监测单位	
	汞	安全填埋	0.00026	≤0.05	《生活垃圾填 埋场污染控制 标准》 GB16889-2008 (单位: mg/L)	未超标	检测项	检测单位
	铜		0.08	≤40		未超标		
	锌		ND	≤100		未超标	废气	福建宏其检测科技有限责 任公司
	铅		0.04	≤0.25		未超标		
	镉		ND	≤0.15		未超标	废水	福建宏其检测科技有限责 任公司
	铍		ND	≤0.02		未超标		
	钡		1.34	≤25		未超标	飞灰	厦门市华测检测技术有限 公司
	镍		ND	≤0.5		未超标		
	砷		0.00185	≤0.3		未超标	二噁英	江西星辉检测技术有限公 司
	总铬		0.08	≤4.5		未超标		
	六价铬		ND	≤1.5		未超标		
	硒		0.00619	≤0.1		未超标		