

企业事业单位应当公开的环境信息表

单位名称	瀚蓝（南平）固废处理有限公司	组织机构代码	913507846966053069	邮政编码	354200
生产地址	南平市建阳区回瑶村长后坪	法定代表人	邓奠忠	联系方式	0599-5812804
生产经营和管理服务的主要内容	城市生活垃圾焚烧处理发电，处理建阳区、建瓯市、武夷山市生活垃圾，日处理能力1200吨，年发电量1.4亿千瓦时	防治污染设施的建设和运行情况		锅炉焚烧尾气净化装置，污水处理站，飞灰螯合固化设施，飞灰螯合物暂存库，均正常运行	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期项目2010年10月13日环评通过福建省环保厅批复（闽环保监[2010]108号）2017年3月24日通过南平市环保局竣工验收（南环保审函[2017]32号） 技改扩能项目2019年6月6日环评通过南平市生态环境局批复（南环保审函[2019]47号） 排污许可证（证书编号913507846966053069001V）	环境自行监测方案		自行监测方案已于福建省企业自行监测管理系统备案；烟气、废水和飞灰定期委托福建宏其检测科技有限责任公司检测。	
突发环境事件应急预案情况	已备案 备案编号：350703-2021-012-L	排放口数量和分布情况		目前3个废气排放口，厂区中2根100米集束烟囱（1淘汰，1在用）；1个污水排放口，厂区污水总排口；	
其他应当公开的环境信息					

2023年第三季度主要污染物排放情况统计表

主要污染物		排放方式	排放浓度	执行标准值 GB18485-2017 、(DB35/ 1976—2021) GB/T19923-2005 《城市污 水再生利用工业用水水质》	超标情况	排放量 (单位： 吨)	年累计量 (单位： 吨)	核定排放总量 (单位：吨)
废水	COD	经处理后排 入市政污水 管网/回用	5.054	60	未超标	0.02588	0.1075	4.4
	NH3-N		0.453	10	未超标	0.002324	0.006367	0.59
废气	颗粒物(烟尘)	经净化处理 后排入大气 环境	1.685	30	未超标	0.722	1.823	/
	HCl		16.446	60	未超标	7.994	29.628	/
	CO		8.316	100	未超标	3.715	9.36	/
	SO2		28.197	100	未超标	13.138	36.578	72
	NOX		125.4	200	未超标	57.004	162.794	259.2
飞灰螯合 物	检测项	处置去向	排放浓度	执行标准		超标情况	自行监测单位	
	汞	建阳焚烧垃 圾发电厂配 飞灰套填埋 场/南平臻 境环保有限 责任公司, 安全填埋	0.0002L	≤0.05	《生活垃 圾填埋场 污染控制 标准》 GB16889- 2008 (单位： mg/L)	未超标	检测项	检测单位
	铅		0.048	≤0.25		未超标		
	镉		0.0013	≤0.15		未超标	废气	福建宏其检测科技有限责 任公司
	铜		0.14	≤40		未超标		
	锌		0.317	≤100		未超标	废水	福建宏其检测科技有限责 任公司
	总铬		0.34	≤4.5		未超标		
	六价铬		0.004L	≤1.5		未超标	飞灰	福建宏其检测科技有限责 任公司
	镍		0.38	≤0.5		未超标		
	砷		0.0068	≤0.3		未超标	二噁英	江苏微谱检测技术有限公 司
	铍		0.00002L	≤0.02		未超标		
	呋		1.18	≤25		未超标	生活垃圾	厦门市华测检测技术有限 公司
	硒		0.0394	≤0.1		未超标		