

企业事业单位应当公开的环境信息表					
单位名称	瀚蓝（南平）固废处理有限公司	组织机构代码	913507846966053069	邮政编码	354200
生产地址	南平市建阳区回瑶村长后坪	法定代表人	邓奠忠	联系方式	0599-5812804
生产经营和管理服务的主要内容	城市生活垃圾焚烧处理发电，处理建阳区、建瓯市、武夷山市生活垃圾，日处理能力 1200 吨，年发电量 1.4 亿千瓦时	防治污染设施的建设和运行情况		锅炉焚烧尾气净化装置，污水处理站，飞灰螯合固化设施，飞灰螯合物暂存库，均正常运行	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期项目 2010 年 10 月 13 日环评通过福建省环保厅批复（闽环保监[2010]108 号）2017 年 3 月 24 日通过南平市环保局竣工验收（南环保审函[2017]32 号） 技改扩能项目 2019 年 6 月 6 日环评通过南平市生态环境局批复（南环保审函[2019]47 号），2022 年 11 月完成全厂自主竣工验收。 排污许可证（证书编号 913507846966053069001V）	环境自行监测方案		自行监测方案已于福建省企业自行监测管理系统备案；烟气、废水和飞灰定期委托福建宏其检测科技有限责任公司检测。	
突发环境事件应急预案情况	已备案 备案编号：350703-2024-005-L	排放口数量和分布情况		目前 3 个废气排放口，厂区中 2 根 100 米集束烟囱(1 淘汰,1 在用)； 1 个污水排放口，厂区污水总排口；	
其他应当公开的环境信息					

2024 年第四季度主要污染物排放情况统计表									
主要污染物		排放方式	排放浓度	执行标准值 GB18485-2014 、（DB35/ 1976—2021） GB/T19923-2024 《城市污 水再生利用工业用水水质》		超标情况	排放量 （单位： 吨）	年累计量 （单位： 吨）	核定排放总量 （单位：吨）
废水	COD	经处理后排 入市政污水 管网/回用	5.752	60		未超标	0.0311	0.1458	4.4
	NH3-N		0.169	10		未超标	0.001143	0.00428	0.59
废气	颗粒物（烟尘）	经净化处理 后排入大气 环境	1.919	30		未超标	/	/	/
	HCl		23.653	60		未超标	/	/	/
	CO		2.98	100		未超标	/	/	/
	SO2		22.098	100		未超标	8.304	38.829	72
	NOX		131.588	200		未超标	56.271	229.347	259.2
飞灰螯合 物	检测项	处置去向	排放浓度	执行标准		超标情况	自行监测单位		
	汞	建阳焚烧垃 圾发电厂配 飞灰套填埋 场/南平臻 境环保有限 责任公司， 安全填埋	0.00002L	≤0.05	《生活垃 圾填埋场 污染控制 标准》 GB16889- 2024 （单位： mg/L）	未超标	检测项	检测单位	
	铅		0.0656	≤0.25		未超标			
	镉		0.0012L	≤0.15		未超标	废气	福建宏其检测科技有限责 任公司	
	铜		0.0106	≤40		未超标			
	锌		4.11	≤100		未超标	废水	福建宏其检测科技有限责 任公司	
	总铬		0.018	≤4.5		未超标			
	六价铬		0.005	≤1.5		未超标	飞灰	福建宏其检测科技有限责 任公司	
	镍		0.365	≤0.5		未超标			
	砷		0.00568	≤0.3		未超标	二噁英	泰科检测科技江苏有限公 司	
	铍		0.0007L	≤0.02		未超标			
	钡		4.54	≤25		未超标	生活垃圾	佛山市陶瓷研究所检测有 限公司	
	硒		0.0086	≤0.1		未超标			